



Società Elettrica Ponzese S.p.a

Tel. +39 0771 80345

Fax +39 0771 809786

E-mail: sep@societaelettricaponzese.it

sito: www.societaelettricaponzese.it

MISURAZIONE INDIVIDUALE DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO ELETTRICO E DELLA QUALITA' DELLA TENSIONE SUL PUNTO DI CONSEGNA DEI CLIENTI MT

Per quanto stabilito dall' allegato A alla Delibera dell'AEEG ARG/elt/198/11 al titolo 8, è facoltà del cliente in media tensione installare a propria cura e spese un registratore individuale di continuità e qualità del servizio elettrico conforme alla norma CEI EN 50160. In alternativa il Cliente interessato potrà richiedere al distributore la misurazione individuale della continuità del servizio elettrico e della qualità della tensione tramite apparecchio registratore conforme alla norma CEI EN 50160. I costi relativi alle funzioni non supportate dal misuratore già installato presso il Cliente sono a carico del richiedente. Nell'uno o nell'altro caso l'apparecchiatura che si intende utilizzare dev'essere conforme alla norma CEI EN 61000-4-30. Le registrazioni derivate dalle suddette apparecchiature possono essere utilizzate ai fini della stipula di contratti per la qualità nei termini stabiliti al titolo 9 dell'allegato A della suddetta delibera.